

РЕШЕНИЕ ОТ ТКА "ОРГАНИ ЗА КОНТРОЛ", месец Март 2013г.

При оценка на съответствието на параметри: **„импеданс на контура фаза-защитен проводник“**, **„съпротивление на защитна заземителна уредба“** и **параметрите на прекъсвачите за защита от токове с нулева последователност** (защитни прекъсвачи) е необходимо в протоколите и сертификатите за контрол като нормативни изисквания да се цитират – Наредба №3 (ДВ бр.90/2004г. и ДВ бр.91/2004г.) и Наредба № 16-116 (ДВ бр.26/2008г).

Тези наредби са взаимно свързани и се отнасят за едни и същи стойности, които важат за нови обекти, обекти с временен характер на монтаж и експлоатация и за обекти в процес на реконструкция.

Съгласно Наредба №3 (ДВ бр.90/2004г. и ДВ бр.91/2004г.), органите за контрол при оценка на защитни заземителни уредби могат да завишат нормите за съпротивление на заземителите само при доказана чрез измерване стойност на специфичното съпротивление на почвата.

По изключение за определени обекти стойностите за съпротивление на защитните заземители могат да се вземат от техническата спецификация на клиента.

05.03.2013г.

Решението е потвърдено на 15.12.2015г.